
ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: sekretariat@zikit.krakow.pl

OZ.271.343.2016

Kraków, dnia 12.12.2016 r.

w/g rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: **"Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC"**. Znak sprawy 17/X/2016.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

Zestaw 01

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie obliczeń na których Zamawiający się oparł wpisując do "Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach" konkretne przekroje kolektorów kanalizacji deszczowej. Prosimy o wyjaśnienie z czego one wynikają oraz o potwierdzenie, że Zamawiający bierze za ich poprawność pełną odpowiedzialność. W przeciwnym razie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z formułą "projektuj i buduj" Wykonawca będzie mógł zweryfikować dobrane przekroje i po potwierdzeniu ich poprawności dokonać ich wbudowania ?

Odp. Wykonawca winien dokonać wymaganych przepisami obliczeń. W przypadku wszelkich rozbieżności do treści decyzji środowiskowej, a konieczne do wprowadzenia, na etapie opracowania dokumentacji projektowej powinny być przedmiotem ponownej oceny oddziaływania na Środowisko.

Pytanie 2

W "Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach" narzucono metodę mikrotunelingu rurami GRP DN2200 na odcinku od wylotu do komory K1. Taki zapis ogranicza uczciwą konkurencję, gdyż wyklucza inne materiały, powszechnie stosowane do tego typu zastosowań. Rury GRP tego typu oferuje właściwie jedna firma, co ewidentnie ogranicza konkurencję. Czy Zamawiający kierując się zasadą uczciwej konkurencji dopuszcza inne materiały niż GRP ? Czy Zamawiający dopuszcza inną technologię bezwykopową w budowania kolektora na tym odcinku ?

Odp. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania kanalizacji deszczowej. Wybór metody bezrozkopowej wykonania kolektorów kanalizacji deszczowej należy do Wykonawcy po jej wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem i Zarządcą sieci. Należy zastosować rury przeznaczone do metod bezrozkopowych.

Pytanie 3

Czy w związku z realizacją zadania wg formuły "projektuj i buduj" ewentualne odstępstwa (wynikłe na etapie realizacji zadania) od szczegółowo rozpisanych rozwiązań w "Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach" nie spowodują unieważnienia tejże decyzji ?

Odp. W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania rozwiązań innych niż pisane w DUŚ Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić ponowną ocenę.

Zestaw 02

Pytanie 1

Czy Zamawiający wystawi pełnomocnictwo dla przedstawiciela Oferenta do uzyskania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności?

Odp. Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający poda informację na temat parametrów zlewni pętli tramwajowej która ma być włączona do kanalizacji w ul. 29 listopada.

Odp. Wykonawca powinien przyjąć wielkość zlewni na podstawie ogólnodostępnych materiałów (np. koncepcja).

Pytanie 3

Czy Zamawiający uwzględni w terminie realizacji zadania konsekwencje wynikające z planowej zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane?

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści likwidację zjazdu w km 658+590, który koliduje wysokościowo i lokalizacyjnie z uzgodnionym rozwiązaniem koncepcji przebudowy ul. 29 listopada?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zbiorniki retencyjne dla kanalizacji opadowej? Czy tylko pozostawić rezerwę terenową w rejonie km 659+850?

Odp. Ewentualna konieczność stosowania zbiorników wynikać będzie z warunków technicznych uzyskanych od Zarządcy sieci oraz od obliczeń hydrauliczno-hydrologicznych, na podstawie których Wykonawca winien określić możliwości

przejęcia wód opadowych przez odbiorniki. Do Powyższego Wykonawca został zobowiązany zapisami PFU.

Pytanie 6

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić przeniesienie budynku „Jatka mięсна” wraz z jego renowacją?

Odp.Tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający potwierdza konieczność rozbudowy wiaduktu kolejowego na trasie linii nr 95 w związku z budową trasy Galicyjskiej? Jeśli tak to prosimy o określenie warunków przebiegu projektowanej trasy Galicyjskiej i wynikających z nich parametrów obiektu mostowego.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Zestaw 03

Pytanie 1

Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.5 w ramach inwestycji należy odtworzyć zabytkowy obiekt budowlany „Jatka mięсна” – prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji jego odtworzenia.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2

Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.5 w ramach inwestycji należy odtworzyć zabytkowy obiekt budowlany „Jatka mięсна” – prosimy o określenie dokładnego zakresu odtworzenia w/w obiektu.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 3

Zgodnie z Zapisami DŚ, str. 2 punkt 2.6 całość inwestycji należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie koszt ustanowienia w/w nadzoru.

Odp. Tak, koszty ponosi Wykonawca. Koszt należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 4

Prosimy o udostępnienie analizy ruchu jaka była wykonana na etapie Koncepcji Projektowej.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5

Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 na etapie uzyskiwania decyzji ZRID należy wykonać ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego proszę o informację po czyjej stronie będą koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, których konieczność wynikać będzie dopiero z tej oceny.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej całkowity koszt realizacji inwestycji.

Pytanie 6

Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 dla przedmiotowej inwestycji wymagane będzie sporządzenie analizy porealizacyjnej. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest wykonanie w/w analizy.

Odp. Wykonanie analizy porealizacyjnej jest po stronie Wykonawcy, który winien uwzględnić w kosztach oferty.

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami DŚ str. 5 dla przedmiotowej inwestycji wymagane będzie sporządzenie analizy porealizacyjnej. Prosimy o sprecyzowanie po czyjej stronie jest odpowiedzialność za wyniki w/w analizy w przypadku na przykład braku spełnienia wymaganej skuteczności ochrony akustycznej.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja,

musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót wynikających z przedmiotu analizy, Wykonawca winien uwzględnić koszty w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 8

Prosimy o informację na temat wysokości zapewnionych przez Zamawiającego środków finansowania przedmiotowej inwestycji na poszczególne lata realizacyjne.

Odp. Wysokość środków finansowych uzależniona będzie od harmonogramu robót oraz obowiązującym na terenie Gminy Miejskiej Kraków planu budżetu zgodnie z Uchwałą budżetową.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana wg Koncepcji Projektowej skrajnia pionowa na obiektach pod linią kolejową została uzgodniona z PKP.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z ograniczeniami w ruchu kolejowym na czas trwania budowy obiektów w ciągu linii kolejowych Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty w ofercie.

Zestaw 04

Pytanie 1

W związku z tym, iż przewidziany do wbudowania na odcinku od komory KP1 do węzła D12 odcinek kolektora kanalizacyjnego o wymiarach 3,2mx2m będzie wymagał wykopu o szerokości ok. 5m i zajęcia praktycznie całej szerokości jezdni prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu stosownych obliczeń i wykazaniu zachowania tej samej wydajności hydraulicznej będzie możliwość zastosowania kanału o przekroju kołowym, tak jak na pozostałych odcinkach kolektora. Wg posiadanej przez nas wiedzy koncepcja branży

sanitarnej dopuszcza jako równoważny przekrój DN2200, którego wbudowanie spowoduje o wiele mniejszy nakład robót ziemnych, głównie związany z mniejszą wymaganą szerokością wykopu. Czy Zamawiający może udostępnić koncepcję rozwiązań dla branży sanitarnej ?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Zestaw 05

Pytanie 1

Subklauzula 8.7 - prosimy o wykreślenie zapisu „Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2

Dotyczy Subklauzuli 8.7 „Suma kar umownych według postanowień Kontraktu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT)”, „Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z należnego mu wynagrodzenia” - jednocześnie Zamawiający wykreślił klauzulę 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności. Proszę o wyjaśnienie wzajemnego stosunku tych dwóch zapisów.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. W ocenie Zamawiającego nie ma rozbieżności pomiędzy klauzulą 8.7 a 17.6.

Pytanie 3

Dotyczy subklauzuli 13.1 zapisu b) „zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących* - jest to okoliczność która może mieć dotkliwe skutki finansowe w żaden sposób niezawiniona przez Wykonawcę, zdaniem Wykonawcy Zamawiający winien przejąć na siebie to ryzyko.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy WSK bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy subklauzuli 4.4. pkt (h) pkt. 2) - prosimy o wykreślenie zapisu „umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 4.4. lit.h pkt.2) bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy subklauzul 15.2 - prosimy o wyjaśnienie poniższych terminów „zbankrutuje” oraz „... .. z personelu Wykonawcy, jego agentów”.

Odp. klauzula 15.2 lit. e otrzymuje następujące brzmienie:

- e) **okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty nakazem przejęcia lub zarządu przymusowego, ułoży się z wierzycielami, lub będzie prowadził działalność pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarządcy w imieniu wierzycieli, lub jeśli nastąpi jakiejkolwiek działanie lub wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych,**

w klauzuli 15.2 lit f otrzymuje następujące brzmienie:

- f) **da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia lub nakłonienia jej do:**
 - i. **działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub**
 - ii. **okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem,**
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy lub Podwykonawców da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f).

Pytanie 6

Subklauzula. 14.3 - czy zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenia w okresach miesięcznych zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 14.3 bez zmian.

Pytanie 7

Czy zakres wykonanych robót ma być zgodny z dostępnymi środkami zamawiającego?

Odp. Zakres wykonanych robót ma być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Subklauzula 16 - czy zamawiający wyrazi zgodę na prawo wykonawcy do wstrzymania robót po 14; dniach od upływu terminu płatności faktury?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie Robót po 14 dniach od upływu terminu płatności faktury.

Pytanie 9

Subklauzula 4.1 a): - czy zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin weryfikacji przekazanej dokumentacji?

Odp. dotyczy klauzuli 4.1.a - Zamawiający nie wyraża zgody na 30 dniowy termin weryfikacji przekazanej dokumentacji

Pytanie 10

Subklauzula 4.4 h) 2) - czy zamawiający zrezygnuje z tego ograniczenia ponieważ jest to najprostszy i najbardziej dostępny dla małych podwykonawców sposób zabezpieczenia tym bardziej że PZP zezwala na zabezpieczenia w formie gotówkowej?

Odp. Zamawiający postawia zapis klauzuli 4.4. lit. h pkt.2) bez zmian.

Pytanie 11

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy rozwiązania techniczne obiektów inżynierskich zawarte w projekcie koncepcyjnym oraz w decyzji środowiskowej są obligatoryjne?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwozenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 12

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie ruchu kolejowego na obiektach inżynierskich?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwozenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 13

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy obiekty podlegają certyfikacji zgodnie z TSI?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwozenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 14

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy na przedmiotowym przedsięwzięciu występują obiekty inżynierskie wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o ich wyszczególnienie.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwozenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 15

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na obiektach inżynierskich innego typu nawierzchni, np. nawierzchni bezpodsykowych?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 16

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych, tj. typu konstrukcji, schematów statycznych, itd.?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 17

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy wykonanie strefy przejściowej na długości 20m jest obligatoryjne?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 18

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stref przejściowych np. z płyt żelbetowych z jednoczesnym skróceniem długości strefy przejściowej?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 19

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: wiadukt w km 316,207 Czy ustrój nośny w postaci konstrukcji stalowej kratownicowej jest obligatoryjny? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu konstrukcji?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 20

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: wiadukt w km 7,973 Czy ustrój nośny sprężony ramowy jest obligatoryjny? Czy Zamawiający dopuszcza zmianę typu konstrukcji?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 21

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Przewidywany bypass dla utrzymania ruchu kolejowego może wymagać zajęcia terenu poza terenem zamkniętym PKP. Czy uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane leży po stronie inwestora?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 22

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy wykonanie bypassu jest obowiązkowe? Czy Zamawiający dopuszcza technologię budowy z zabezpieczeniem ruchu na jednym torze i wykonaniem robót w drugim, zamkniętym torze?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 23

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy bypass układu torowego jest przewidywany dla jednego toru czy dla dwóch torów?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 24

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dysponuje uzgodnionymi warunkami technicznymi dla przebudowy obiektów inżynierskich z PKP PLK SA oraz spółkami zależnymi? Jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

**Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.
Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.**

Pytanie 25

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie obiektów wieloprzęsłowych?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 26

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Przewidywany bypass układu torowego ma zapewnić ruch kolejowy na ilu torach?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 27

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką malarską „antygraffiti” należy wykonać na całej powierzchni czy tylko na pewnej wysokości elementu?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 28

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy w związku z przebudową obiektów inżynierskich zmianie ulega układ torowy, jeśli tak to na jakiej długości?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 29

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Prosimy o podanie parametrów techniczno-eksploatacyjnych linii kolejowych na przedmiotowych obiektach.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 30

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Ile schodów skarpowych należy wykonać przy każdym obiekcie?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 31

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie gruntów zbrojonych?

Odp. Tak. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwożenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 32

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE. Prosimy o podanie wysokości skrajni pod obiektami inżynieryjnymi.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwożenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 33

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Czy obiekty inżynieryjne powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem sił pochodzącej od uderzenia pojazdu o ustrój? Jeśli tak to prosimy o podanie wartości obciążenia.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwożenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 34

BRANŻA OBIEKTY INŻYNIERYJNE: Prosimy o podanie klasy technicznej torów na liniach kolejowych w obrębie przebudowywanych obiektów inżynieryjnych.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwożenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 35

Prosimy o udostępnienie załączników graficznych do DŚU określającego linie granicy DŚU.

Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały.

Pytanie 36

Czy wymienione w PFU pkt. 2.6. Kanalizacja sanitarna odcinki kanalizacji należy traktować jako ostateczny zakres przewidziany do przebudowy?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 37

Czy wymienione w PFU pkt. 2.7. Sieci wodociągowe odcinki sieci wodociągowych należy traktować jako ostateczny zakres przewidziany do przebudowy?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 38

Czy wymienione w PFU pkt. 2.8. Sieci gazowe odcinki sieci gazowych należy traktować jako ostateczny zakres przewidziany do przebudowy?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 39

W pkt. 2.6 Kanalizacja sanitarne PFU, Zamawiający powołuje się na uzyskane na etapie koncepcji potwierdzenia przebiegu istniejących sieci kanalizacji sanitarnej. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić ww. dokument?

Odp. Zamawiający załączył wszystkie posiadane materiały. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 40

W pkt. 2.7 Sieci wodociągowe PFU, Zamawiający powołuje się na uzyskane na etapie koncepcji potwierdzenia przebiegu istniejących sieci wodociągowych. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić ww. dokument?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 41

W pkt. 2.9 Zamawiający powołuje się na uzyskaną informację techniczną MPEC S.A. w Krakowie znak: RMW/51/761/13 z dnia 05.09.2013r, Czy Zamawiający posiada i może udostępnić ww. dokument?

Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.

Pytanie 42

Przedłożonej przez Zamawiającego koncepcji, w opracowaniu branży gazowej jako podstawę opracowania wymienione zostały warunki techniczne wydane przez PGNiG sp.z.o.o. Oddział w Tarnowie znak: UZGTER/600/2013 z dnia 26.08.2013r. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić ww. dokument?

Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.

Pytanie 43

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie odnośnie przebudowy i budowy odwodnienia projektowanej drogi oraz terenów przyległych. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.

Zestaw 06

Pytanie 1

W PFU w spisie treści wskazano listę załączników do PFU dla branż: drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, obiekty inżynierskie. Prosimy o ich udostępnienie.

Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający udostępni wersję elektroniczną edytowalną (format *.dgn lub *.dwg) plansz sytuacyjnych i mapy?

Odp. Zamawiający nie udostępni wersji edytowalnej.

Zestaw 07

Pytanie 1

Okres Gwarancji (kl. 11.12 okres zgłaszania wad) W klauzuli 1.1.3.7. wprost zapisano, że tych sformułowań nie można utożsamiać. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Okres zgłaszania Wad z klauzuli 1.1.3.7 jest okresem liczonym od dnia wystawienia Świadcstwa Przejęcia Robót do dnia Wystawienia Świadcstwa Wykonania. Okres Gwarancji i Okres Rękojmi jest liczony od wystawienia Świadcstwa Wykonania. Są to dwa różne okresy czasu z punktu widzenia zapisów Kontraktu.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia kosztów eksploatacji i serwisu, ponieważ utrzymywanie obiektu przez cały okres gwarancji, może w sposób zasadniczy wpłynąć na koszty.

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany WSK oraz zmiany zapisów Karty Gwarancyjnej poprzez wykreślenie zapisów dotyczących ponoszenia przez Wykonawców kosztów eksploatacji po wydaniu Świadcstwa Wykonania. W Okresie Gwarancji Wykonawcę obciążają wszelkie koszty serwisu konieczne do zachowania Gwarancji udzielonych przez producentów maszyn lub urządzeń.

Pytanie 3

Dot. podwykonawców: umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w PFU typów konstrukcji obiektów inżynierskich – stalowy kratownicowy i ramowy sprężony?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga indywidualnego przyłącza do każdej przesuwnej bramy w ogrodzeniu, czy dopuszcza się zbiorcze zasilanie kilku bram z jednego przyłącza elektrycznego?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6

Czy zapis PFU pkt. 2.2 "należy wykonać wszystkie przyłącza do budynków (przebudowa i budowa) po wcześniejszym uzyskaniu stosownych uzgodnień, pozwoleń, decyzji." należy stosować obligatoryjnie i wybudować przyłącza także do tych budynków, które nie posiadały dotychczas danego medium/mediów? Prosimy o doprecyzowanie pojęcia wszystkie przyłącza.

Odp. Należy do wszystkich budynków wykonać przyłącza. W przypadku jeżeli dany obiekt nie posiadał danego przyłącza-medium, należy doprowadzić przyłącze do granicy Nieruchomości. Przyłącza MPEC mają być wykonywane po uzyskaniu akceptacji MPEC (dotyczy przyłączenia danej nieruchomości).

Pytanie 7

Czy Zamawiający może doprecyzować jaki poziom mocy elektrycznej należy dostarczyć do każdej wiaty przystankowej?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 8

Czy automaty biletowe na peronach komunikacji miejskiej należy zasilać poprzez odrębne przyłącza do sieci elektrycznej?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 9

W PFU pkt. 2.3.7. zamieszczono zapis iż bramy w ekranach należy sterować zdalnie oraz informację o wyprowadzeniu do instalacji domowej. Czy Zamawiający wymaga wykonania podłączenia sterowania bram do posesji za pośrednictwem linii kablowej, niezależnie od funkcji sterowania zdalnego?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 10

W pkt. 2.10.5. Zamawiający zamieścił informację, iż przekrój kanału techn. zostanie określony na etapie PB. W jaki sposób Oferent ma dokonać jednoznacznej wyceny tego zakresu robót na etapie ofertowania?

Odp. Kanał technologiczny (zgodnie z Rozporządzeniem MAiC z dnia 21 kwietnia 2015r.) należy budować w profilu podstawowym. Zamawiający może zwiększyć liczbę profili, jeśli po ogłoszeniu na stronie internetowej zamiaru budowy znajdą się chętne podmioty do jego wykorzystania. Decyzja ZIKiT

Pytanie 11

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wymagań systemu sterowania oświetleniem: w pkt. PFU 2.11.4.3. wskazuje się układ sterowania CPA NET, a następnie określa się wymóg zarządzania sterownikami lokalnymi. System CPA NET nie posiada możliwości obsługi sterowników lokalnych i komunikacji bezprzewodowej w standardzie IEEE802.15.4

Odp. W punkcie PFU 2.11.4.3. jest napisane, że nowe szafy oświetleniowe należy wyposażać w układy sterujące z możliwością zdalnego sterowania i monitoringu typu CPA NET dla monitoringu szaf (to jest pierwszy sterownik do sterowania szafą oświetleniową) oraz sterownik centralny pozwalający na monitoring poszczególnych opraw oświetleniowych (to jest drugi sterownik do komunikacji z oprawami za pomocą protokołu IEEE 802.15.4)

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że na odcinku całego zadania należy wybudować niezależne sieci: kanał technologiczny (wg PFU pkt. 2.10.3), kanalizację koordynacyjną sieci UTCS 2xDVK110 (wg PFU pkt. 2.11.5.20), kanalizację koordynacyjną 2xDVK110 (wg PFU pkt.2.11.5.21)

Odp. Należy budować niezależnie kanał technologiczny oraz kanalizację koordynacyjną dwuotworową.

Pytanie 13

Czy Zamawiający potwierdza możliwość przyłączenia sieci światłowodowej z projektowanego odcinka z istniejącą siecią szkieletową wg wskazań PFU pkt. 2.11.5.19?

Odp. W związku z przeprowadzoną przebudową sieci światłowodowej ZIKiT w ramach innego zadania. Zamawiający informuje, że punkt włączenia do sieci szkieletowej ZIKiT znajduje się na skrzyżowaniu z sygnalizacją al.29 Listopada – Woronicza.

Pytanie 14

Czy zamawiając dopuszcza prowadzenie kanału technologicznego/kanalizacji po konstrukcji obiektów inżynierskich jako podwieszoną pod obiektem lub ułożoną w kapach?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 15

Punkt 1.4.1 PFU. Proszę o sprostowanie poniższych zapisów:

„Zaproponowane rozwiązania projektowe będą podlegały weryfikacji przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wprowadzić w projekcie uwagi wskazane przez podmiot weryfikujący, zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Szczegółowe wytyczne oraz standardy dotyczące rozwiązań technicznych zostaną przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego.”

Przytoczone zapisy zobowiązują Wykonawcę do wprowadzenia w dokumentacji projektowej wszystkich uwag zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego. Co do elementów niezbędnych do zaprojektowania, wynikających z przedmiotu zamówienia oraz z obowiązujących przepisów Wykonawca nie wnosi uwag, jednakże w przypadku dodatkowych elementów nie wynikających w warunków kontraktowych Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć nakładu czasu, kosztów jakich wymagać będzie wynik weryfikacji.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku wprowadzenia zmian wykraczających poza wymagania zawarte w PFU Wykonawca ma prawo do żądania zamiany wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej oraz terminu na wykonanie kamienia milowego i /lub Czasu na Wykonanie, zgodnie z klauzulą 13.1 WSK.

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian na jego koszt i ryzyko w przypadku gdy, dotyczy to elementów niezbędnych do zaprojektowania wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz obowiązujących przepisów.

Pytanie 16

Punkt 1.4.1 PFU. Proszę o sprostowanie poniższych zapisów:

„Szczegółowe wytyczne oraz standardy dotyczące rozwiązań technicznych zostaną przekazane na etapie opracowywania projektu budowlanego.”

Proszę o przekazanie przytoczonych wytycznych oraz standardów. Bez zaznajomienia się ze standardami Zamawiającego Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć nakładu czasu, kosztów jakich wymagać będzie przekazany materiał.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona

i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuszcza nie przeprowadzanie etapowania inwestycji?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 18

Czy Zamawiający potwierdza, że przekazana dokumentacja w postaci „Wielobranżowego projektu rozbudowy Al. 29-Listopada...” – wariant 1 jest materiałem wiążącym?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 19

Punkt 2.3.1 PFU. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie prognozy ruchu na analizowanym odcinku drogi i na jej podstawie doboru konstrukcji nawierzchni, tj. grubość oraz kategoria ruchu zostanie dobrana na podstawie indywidualnych obliczeń?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Minimalny pakiet warstw określony został w pkcie 2.3.3 PFU.

Pytanie 20

Punkt 2.3.1 PFU. Czy Zamawiający potwierdza podział trasy głównej na dwa odcinki ze względu na klasę techniczną drogi, wg przedłożonej dokumentacji projektowej?

Odp. Zamawiający potwierdza zgodnie z pktem 2.3.1 PFU

Pytanie 21

Czy Zamawiający potwierdza, że minimalna grubość konstrukcji nawierzchni warstw bitumicznych jezdni trasy głównej wynosi 28 cm?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Punkt 2.3.3 PFU. Proszę o potwierdzenie, że opis konstrukcji nawierzchni określonej jako konstrukcja o kategorii ruchu KR6 o minimalnej grubości warstw bitumicznych odnosi się jedynie do konstrukcji nawierzchni Al. 29 Listopada (trasy głównej).

Odp. Konstrukcja nawierzchni o kategorii ruchu KR 6 dotyczy całego zakresu (jezdni, łącznic, wszystkich dróg dochodzących).

Pytanie 23

Punkt 2.3.3 PFU. Proszę o określenie materiału na nawierzchnię ciągów pieszo-rowerowych.

Odp. Nawierzchnie dla ciągów pieszo-rowerowych należy zastosować jak dla ciągów rowerowych.

Pytanie 24

Punkt 2.3.5 PFU. Proszę o określenie parametrów wiat przystankowych.

Odp. Należy wyposażyć wszystkie przystanki komunikacyjne będących w zakresie zadania w nowe wiaty przystankowe o konstrukcji aluminiowej zgodnej z obecnie stosowanym (m.in. w ramach realizacji umowy koncesji dot. wymiany kilkuset wiat w Krakowie) wzorem na terenie Gminy Miejskiej Kraków i specyfikacji zatwierdzonej zarówno przez ZIKiT jak i Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta Krakowa. Wszystkie zadaszenia winny być wyposażone w podświetlane elementy informacji pasażerskiej i podłączone do sieci elektrycznej. Dokładne typy/wielkości wiat dla poszczególnych lokalizacji należy uzgodnić Zespołem TU na etapie projektowania. Do wiat przystankowych należy doprowadzić energię elektryczną do ich oświetlenia. Wszystkie koszty wyposażenia przystanków w wiaty oraz doprowadzenie energii elektrycznej winny być uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Pytanie 25

Punkt 2.3.7 PFU. Proszę o określenie parametrów dodatkowego ekranu akustycznego (rodzaj, wysokość) przy posesji nr 189 przy Al. 29 Listopada (budynek WM Hotel System).

Odp. Ekran ma być kontynuacją ekranu nr 4 (określ. w DUŚ)

Pytanie 26

Punkt 2.3.7 PFU. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie określenia „zastosować konstrukcje łukowe kierujące fale akustyczne”.

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały

przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. Zamawiający oczekuje wykonania ekranu akustycznego krzywoliniowego w formie półtunelu.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy gruntowych z destruktu pozyskanego z frezowania/rozbiórki dróg?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania materiału rozbiórkowego.

Pytanie 28

Czy droga objęta niniejszym przetargiem należy do Transeuropejskiej sieci transportowej – TEN-T?

Odp. Tak.

Pytanie 29

Czy dla opracowywanej dokumentacji projektowej należy przeprowadzić procedurę audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Odp. Tak.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji nawierzchni innej niż nawierzchni podatnej na jezdni drogi głównej?

Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej nawierzchni Al. 29-Listopada jako warstwy podbudowy dla projektowanej trasy głównej w miejscach wspólnego przebiegu?

Odp. Nie.

Pytanie 32

Czyją własnością jest materiał pozyskany z rozbiórek?

Odp. Wykonawcy robót.

Pytanie 33

Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Prosimy o dopuszczenie wykonania krawężnika bez wykonania podsypki. Można prawidłowo wykonać krawężnik ustawiając go na świeżej ławie betonowej.

Odp. Krawężnik kamienny bez wykonania podsypki, może być ułożony na świeżej ławie betonowej z oporem.

Pytanie 34

Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Prosimy o dopuszczenie wykonania obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej.

Odp. Obrzeże betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem.

Pytanie 35

Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne. Prosimy o dopuszczenie wykonania ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej.

Odp. Nie.

Pytanie 36

Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku 1-no metrowego pasa dzielącego nie należy stosować krawężników wyniesionych wydzielających pas dzielący a jedynie należy zastosować barierę betonową ustawioną bezpośrednio na konstrukcji nawierzchni?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 37

Rys. - Branża drogowa - Przekroje konstrukcyjne (dokumentacja wiążąca). Czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie ścieku przykrawężnikowego w szerokości pasa ruchu trasy głównej, zgodnie z przedstawionymi rysunkami koncepcyjnymi?

Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwoleńia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuszcza stosowania kostki bezfazowej na ścieżkach rowerowych?

Odp. Nie

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuszcza stosowania innego materiału niż kostka bezfazowa do ciągów pieszych (np. kostka fazowana)?

Odp. Nie

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuszcza na stosowanie na ciągach dla pieszych kostki betonowej grubości 6 cm?

Odp. Nie

Pytanie 41

Czy Zamawiający potwierdza, że zatoki autobusowe mają być wykonane z betonu cementowego zbrojonego w kolorze czerwonym a krawężniki peronowe mają być typu Kassel Keerb?

Odp. Tak.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuszcza na stosowanie krawężników betonowych? Wg zapisów PFU oraz wiążącej dokumentacji projektowej wszystkie krawężniki mają być granitowe (za wyjątkiem zatok autobusowych).

Odp. Zamawiający nie dopuszcza stosowania krawężników betonowych.

Pytanie 43

Punkt 2.3.7 PFU. Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie ekrany akustyczne mają być przezroczyste?

Odp. Tak.

Pytanie 44

Proszę o przekazanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14 listopada 2014 r. w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich stron.

Odp. Zamawiający zamieści ponownie.

Zestaw 08

Pytanie 1

Klauzula 1.1.1.5 – jeżeli Zamawiający przewiduje taką możliwość wnosimy o wykreślenie z treści klauzuli zwrotu „w szczególności” i wymienienie w klauzuli wszystkich dokumentów zawierających wymagania zamawiającego. Jest to istotne dla przejrzystości procesu inwestycyjnego oraz dla wykonawcy, który musi wiedzieć z czego wynikają wymagania Zamawiającego.

Odp. Zamawiający pozostawia klauzulę 1.1.1.5 bez zmian.

Pytanie 2

Subklauzula 2.5 akapit ostatni lit. ii. – prosimy o dodanie, że Inżynier jest również uprawniony do zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. W kilku postanowieniach umowy jest przewidziana możliwość podwyższenia wynagrodzenia. Wynika to również z treści akapitu pierwszego niniejszej subklauzuli. Pomimo tego w treści akapitu ostatniego lit.

ii. nie przewidziano możliwości ustalania przez Inżyniera takiej zmiany. Prosimy o wskazanie z czego wynika taka treść i ewentualnie o uzupełnienie treści postanowienia.

Odp. Zmiana Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze aneksu do Kontraktu. Inżynier nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Pytanie 3

Subklauzula 4.1 – prosimy o uzupełnienie treści niniejszego postanowienia, gdyż w jego aktualnej treści wyraźnie brakuje pewnych sformułowań. Obecna treść:

„Dokumentacja powykonawcza **jest składana osobno dla każdego Odcinka i osobno dla przekazywana jest kompletna** dokumentacja powykonawcza dotycząca całości Robót przed wystawieniem Świadectwa Wykonania.,,

Odp. Zamawiający dokonuje zmianę klauzuli 4.1 w następującym zakresie:

„Dokumentacja powykonawcza jest składana osobno dla każdego Odcinka i osobno jest przekazywana jest kompletna dokumentacja powykonawcza dotycząca całości Robót przed wystawieniem Świadectwa Wykonania.,,

Pytanie 4

Zgodnie z SubKLAUZULĄ 4.4 lit. e) - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w przypadku, gdy wartość takiej umowy będzie większa niż 0,5 % wartości Umowy, w każdym razie zaś w przypadku, gdy będzie to wartość większa niż 50.000 PLN.

Ze względu na stałą, wieloletnią współpracę wykonawców z dostawcami materiałów kluczowych oraz usługodawcami w wielu przypadkach prowadzą oni współpracę opartą o długoterminowe umowy dostawy, bez formalnego ich podziału na poszczególne kontrakty. Ponadto, w niektórych przypadkach, ze względu ograniczony czas wymaganej dostawy materiałów lub świadczonych usług niemożliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy z dostawcą lub usługodawcą.

Wykonawca mając powyższe na uwadze prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wypełnienia warunku określonego w SubKLAUZULI 4.4 ust. 6 umowy poprzez:

- przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Inwestorowi jej kopii) oraz wystawionego na jej podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi,
- przedłożenie zamówienia przekazanego i przyjętego do realizacji przez wykonawcę lub usługodawcę oraz dokumentów potwierdzających ich wykonanie.

Odp. Zamawiający dopuszcza dla dostaw i usług przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii długoterminowej umowy dostawy z dostawcą lub usługodawcą, (przy założeniu, że została ona zawarta w terminie wcześniejszym niż 7 dni od dostarczenia Inwestorowi jej kopii) oraz wystawionego na jej podstawie zamówienia i dokumentów potwierdzających dostawę lub wykonanie usługi

Pytanie 5

Subklauzula 4.4 lit. (o) lit. (i) oraz (ii) – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie treści wskazanych postanowień przez dodanie, że przyczyną zapłaty kar umownych jest zwłoka

w zapłacie. W aktualnym brzmieniu obydwu klauzul brak wskazania jaka jest przyczyna braku zapłaty. W klauzulach tego rodzaju wskazuje się, że przyczyną jest zwłoka w zapłacie.

Odp. Zamawiający pozostawia klauzula 4.4 lit. (o) lit. (i) oraz (ii) bez zmian.

Pytanie 6

Subklauzula 10.1 w związku z Subklauzulą 10.2 – w związku z usunięciem subklauzuli 10.2 prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- a. W jaki sposób (terminy, procedura, potrzebne dokumenty) wydawane będą świadectwa przejęcia dla części robót? W jaki sposób są określone części robót co do których możliwe jest wydanie świadectwa przejęcia dla części robót?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wystawianych świadectw przejęć dla części robót.

- b. Jaka jest różnica między świadectwem wykonania a świadectwem przejęcia całości robót?

Odp. Świadectwo przejęcia robót zostanie wydane po zakończeniu wszystkich Robót. Świadectwo wykonania zostanie wydane po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad, o którym stanowi klauzula 1.1.3.7. i który wynosi 120 dni i który to okres wchodzi w Czas na Wykonanie.

- c. Czy istnieje możliwość równoczesnego wydania świadectwa wykonania i świadectwa przejęcia całości robót?

Odp. Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

- d. Czy podpisanie dokumentu gwarancyjnego jest jedyną przesłanką uzyskania świadectwa wykonania?

Odp. Przesłanki uzyskania Świadectwa Wykonania są zawarte w Kontrakcie.

- e. W jakim terminie zostanie wydane świadectwo wykonania?

Odp. Inżynier wystawi świadectwo wykonania zostanie wydane zgodnie z klauzulą 11.9.

Pytanie 7

Subklauzula 11.4 akapit pierwszy – zwracamy się o doprecyzowanie czy podstawą naliczenia kary umownej jest zwłoka czy opóźnienie ponieważ w treści subklauzuli występują obydwa sformułowania co rodzi sprzeczność. Proponujemy jednocześnie aby posługiwać się przesłanką zwłoki jako standardowo wykorzystywaną w tego rodzaju kontraktach i w najwyższym stopniu uwzględniającym pozycje obydwu stron.

Odp. Zamawiający ustala następującą treść w klauzuli 11.4

Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu, o którym mowa w punkcie (b) klauzuli 11.1 *[Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad]*, to Wykonawca z uwzględnieniem klauzuli 2.5 *[Roszczenia Zamawiającego]* zapłaci Zamawiającego karę umowną za zwłokę w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 8.7 *[Kary umowne za zwłokę]*, za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 8

Subklauzula 13.1 – zwracamy się o wyjaśnienie jak mają się do siebie dwie listy przesłanek stanowiących podstawę do zmiany umowy? We wskazanej subklauzuli mamy dwie listy przesłanek do zmian: pierwsza oznaczona literami od a) do s) i druga zaczynająca się po słowach: „Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy PZP dopuszcza zmiany kontraktu jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:”. Zwracamy się o wskazanie czy są to dwie kompletnie niezależne od siebie listy a więc czy np. spełnienie przesłanki z pierwszej listy jest wystarczające do zmiany? Czy też zachodzi między nimi jakaś zależność?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w klauzuli 13.1 są zawarte dwie niezależne od siebie listy przesłanek skutkujących możliwością zmiany zapisów Kontraktu.

Pytanie 9

Subklauzula 14.3 – zwracamy się o wyjaśnienie, w związku z wprowadzonymi zmianami, z jaką maksymalną częstotliwością będzie możliwe występowanie o przejściowe świadectwa płatności?

Odp. Zamawiający opisał sposoby i terminy płatności w klauzuli 14. 4 i 14.6. Wykonawca raz na kwartał będzie występował o przejściowe świadectwa płatności dla wykonanych Robót. Za dokumentację projektową płatność będzie dokonana zgodnie z zapisem klauzuli 14.4.

Zestaw 09

Pytanie 1

Czas na ukończenie

Wg. SIWZ 17.X.2016 pkt. 3 str. 2

Termin realizacji do 31 grudnia 2021 r.

Wg. zał. 2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, pkt. 8.2, str. 55 i Czas na Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie ww. zapisów.

Odp. Zamawiający precyzuje, iż termin realizacji wynosi 31 grudzień 2021 r.

Zamawiający zmienia treść klauzuli 8.2 – pierwsze zdanie - na następującą:

Czas na Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2021r.

Pytanie 2

Kamienie milowe

Wg. zał. 2 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy, pkt. 8.2, str. 55

Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji.

Wnosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Zestaw 11

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie uzgodnień z PKP wskazanych w opisie Projektu Koncepcyjnego branży inżynierskiej:

- warunki PKP Polskie Linie Kolejowe nr IZDK3-505-122/13 z dn.7.10.2013,
- stanowisko PKP nr IRO3PIg-505-26/13 z dn.18.11.2013

Odp. Zamawiający udostępni posiadane uzgodnienia.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Wolnik – Zespół Umów i Zamówień Publicznych (OZ)

nr tel.: 12 616-71-12

Otrzymują:

- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
- strona internetowa zamawiającego
- OZ a.a.

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu.