

GD-17.6630.888.2023

**Odpis protokołu****z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Zarządzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**FDELITA Piotr Frosztęga****30-605 Kraków, ul. Aleksandra Fredry 4F/14**

dotyczącego:

**instalacja oświetleniowa z lokalizacją słupów**

zlokalizowanego:

**Kraków, ul. Odmętowa, jednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obręb: 48**

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu 2023-05-18 rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |  |  |
|--|--|--|
| Lp.  | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:  | Stanowisko/treść uwagi:  |
| 1  | ArcelorMittal Poland S.A.  | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 2  | GAZ SYSTEM<br>_____<br>Marzena Szkałuba  | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Brak uwag   |
| 3  | HAWA TELEKOM SP. Z O.O. w restrukturyzacji<br>_____<br>Martyna Grzędzicka  | nie dotyczy<br>_____<br>Nie dotyczy  |
| 4  | Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe<br>_____<br>Eryk Świetlicki | nie dotyczy<br>_____<br>Nie dotyczy  |
| 5  | Klimat-Energia-Gospodarka Wodna<br>_____<br>Marta Mirek  | pozytywne bez uwag<br>_____<br>Brak uwag   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 6   | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.<br><br>Dariusz Kupiec  | pozytywne bez uwag<br><br>Brak uwag  |
| 7   | Netia Telekom Telmedia S.A.<br><br>Lesław Augustyn                       | pozytywne bez uwag<br><br>Brak uwag  |
| 8   | Orange S.A.  | pozytywne bez uwag<br><br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 9   | PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie<br><br>Michał Komasa | pozytywne z uwagami<br><br>1. Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”,<br>2. W skrzyżowaniach z gazociągami zachować odległość pionową pomiędzy krzyżującymi przewodami min. 0,2m. W przypadku skrzyżowania z ciepłociągami zwiększyć odległość do 0,4m lub zastosować odpowiednie zabezpieczenie termiczne. Kąt skrzyżowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, kanalizacji teletechnicznej, kanału ciepłowniczego z gazociągami powinien wynosić minimum 60 stopni. Kąt skrzyżowania kabla energetycznego i kabla teletechnicznego z gazociągami powinien wynosić min. 20 stopni.<br>3. Skrzyżowania wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz. 640 „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” z uwzględnieniem konieczności złożenia rury osłonowej na projektowanym przewodzie na długości po 1,5m mierząc prostopadłe do ścianki gazociągu. Rury osłonowe stosowane do zabezpieczeń nie mogą posiadać połączeń w strefie 1,5m od gazociągu.<br>4. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika właściwej Gazowni. Prace zgłosić pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad pracami będzie realizowany odpłatnie i potwierdzony protokołem odbioru. |
| 10  | Tauron Dystrybucja S.A.<br><br>Piotr Pikul                               | pozytywne bez uwag<br><br>Brak uwag  |
| 11  | T-Mobile Polska S.A.   | pozytywne bez uwag<br><br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 12  | UPC Polska Sp. z o.o.  | pozytywne bez uwag<br><br>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 13  | Wodociągi Miasta Krakowa S.A.<br><br>Mariusz Ligas                       | pozytywne bez uwag<br><br>Brak uwag  |
| 14  | Wydział Kształtowania Środowiska UMK<br><br>Agnieszka Urban-Suder        | pozytywne z uwagami<br><br>WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI – prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonać metodą ręczną lub bezrozkopowo.   |
| 15  | Zarząd Dróg Miasta Krakowa<br><br>Dariusz Knapik                         | pozytywne z uwagami<br><br>Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.816.2023 z dnia 24.04.2023r.  |
| Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej: |  |  |
| Lp.   | Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:   | Stanowisko/treść uwagi:  |
| 1   | Wydział Geodezji UMK<br><br>Beata Słomka-Szczygieł                       | pozytywne z uwagami<br><br>Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48<br>Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
|--|--|---|

**Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.**

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)