



Znak sprawy: RMW/51/510/2018

Nr pisma: RTB//134/6950/AG/2019

Kraków, dn. 25.09.2019r.

Firma Inżynierska

TECHMA

os. Oświecenia 24/3.

31-636 Kraków

Dot.: Warunków technicznych zabezpieczenia istniejących sieci ciepłowniczych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Szafrana w Krakowie”.

Odpowiadając na Państwa pismo oraz przesłane materiały dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w Krakowie określa następujące warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii preizolowanej, przebiegającej w zakresie przedstawionego na dołączonych rysunkach projektowanego układu drogowego:

1. W związku z brakiem możliwości ułożenia nad istniejącymi rurociągami ciepłowniczymi przechodzącymi pod drogą płyt odciążających, należy je zabezpieczyć warstwą zagęszczonego piasku, w sposób przedstawiony na dołączonych przekrojach B-B i C-C.
2. Nawierzchnia chodników oraz jezdni w miejscach, w których jest to możliwe, nad istniejącymi rurociągami, winna być wykonana z elementów rozbieralnych, celem łatwego dostępu do rurociągów ciepłych w sytuacjach awaryjno – remontowych. W sytuacjach tych wystąpią utrudnienia lub brak możliwości korzystania z części terenu, za które nasze przedsiębiorstwo nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności.
3. Wszelkie prace w pobliżu istniejących rurociągów ciepłowniczych należy wykonywać pod nadzorem służb eksploatacyjnych MPEC S.A. w Krakowie (Zakład Eksploatacyjno – Produkcyjny „Zachód”) ul. Kobierzyńska 41, tel. (12) 64-65-060.

Integralną częścią pisma są opieczetowane załączniki graficzne.

Niniejsza odpowiedź zachowuje ważność przez okres 1 roku od daty jej wydania.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego prosimy powoływać się na znak sprawy umieszczony na wstępie naszego pisma.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. Rozwoju

mgr inż. Witold Warzecha

Otrzymują:

- 1 x Adresat + załączniki
- 1 x PZ
- 1 x RTB a/a

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie

30-969 Kraków, Al. Jana Pawła II 188, tel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10, e-mail: biuro@mpec.krakow.pl
Zarząd: Marian Łyko - Prezes Zarządu; Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu - ds. Inwestycji; Marek Mazurek - Członek Zarządu ds. Eksploatacji;
Witold Warzecha - Członek Zarządu ds. Rozwoju;

Strona 1 z 1

