

AM-03-1.4120.8.17.2026.MSA

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dotyczy: ZAOPINIOWANIA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA MUROWANEJ KAPLICZKI FILAROWO-WNĘKOWEJ Z 2 POŁ. XIX W. ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA DZIAŁCE EW. NR 633, OBR. NH-9 KRAKÓW- NOWA PRZY UL. FATIMSKIEJ 5

Odpowiadając na pismo z 02.04.2026 r. (data wpływu: 08.04.2026 r.) w sprawie jak w nagłówku, Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie informuje, że zabytkowa kapliczka filarowo-wnękowa przy ul. Fatimskiej 5 jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru *Bieńczyce – Plac Targowy*.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją pn. *Program prac konserwatorskich dotyczący kapliczki posadowionej przy ul. Fatimskiej nr 5 w Krakowie – Nowej Hucie* autorstwa mgr Małgorzaty Zagórskiej – Slaniny z marca 2026 r., **Miejski Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje przedstawione w nim założenia oraz zaproponowane postępowanie konserwatorskie z następującymi zaleceniami wymagającymi uwzględnienia na etapie wykonawczym:**

- prace należy objąć nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytków,
- przed przystąpieniem do prac należy poszerzyć samoistne odkrywki we wnęce, sprawdzając czy widoczne relikty wymalowań są pozostałością warstw monochromatycznych. Należy potwierdzić czy warstwa zidentyfikowana jako najstarsza jest pozostałością pierwotnego wymalowania kapliczki oraz ustalić jej kolor. Po przedstawieniu próbek proponowanego koloru oraz wniosków z przeprowadzonego rozpoznania, ostateczną kolorystykę ścian, elementów drewnianych i metalowych należy uzgodnić na komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- wysokość wyniesionej ponad poziom terenu części fundamentu nie powinna przekraczać 15 cm,
- tymczasowe przeniesienie kapliczki na czas wykonania fundamentu oraz jej osadzenie w tym samym miejscu, po jego wykonaniu należy wykonywać w obecności i pod nadzorem konserwatora prowadzącego prace. Należy zadbać o odpowiednie utwardzenie tymczasowego podłoża oraz zabezpieczenie kapliczki na czas prac przy fundamencie.

Ponadto informujemy, że obiekt znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego, jednakże wnioskowany zakres prac nie wymaga nadzoru archeologa, ponieważ nie spowoduje istotnego zagrożenia zniszczenia warstw, w których mogą znajdować się relikty archeologiczne.

Urząd Miasta Krakowa
BIURO ARCHITEKTA MIASTA
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Kraków, ul. Biskupia 18
www.krakow.pl



W przypadku odkrycia podczas prowadzenia prac ziemnych przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami archeologicznymi, inwestor zobowiązany jest na mocy art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do wstrzymania wszelkich robót mogących uszkodzić odkryte przedmioty i niezwłocznego powiadomienia o odkryciu właściwych służb konserwatorskich.

Kapliczka, tak samo jak teren, na którym się znajduje nie są wpisane do rejestru zabytków, w związku z powyższym niniejsze stanowisko jest wystarczające pod względem konserwatorskim, a planowane zamierzenie nie wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej.

wz. Miejskiego Konserwatora
Zabytków


Katarzyna Biecuszek

Otrzymują:

1 x Pełnomocnik: p. Małgorzata Zagórska-Slanina, al. Bora-Komorowskiego 15A, 31-476 Kraków + zał. (2 egz. programu prac konserwatorskich + RODO)
2 x aa + zał.

Urząd Miasta Krakowa
BIURO ARCHITEKTA MIASTA
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um.krakow.pl
31-144 Kraków, ul. Biskupia 18
www.krakow.pl